

令和8年度
水質検査結果 (4月分～9月分)

				種 別		浄水(宮ヶ瀬浄水場系)				
				採水場所		清川下水浄化センターポンプ室				
分類	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
				一般項目検査	省略不可項目検査	一般項目検査	一般項目検査	全項目検査	一般項目検査	
健康に関連する項目	細菌	1 一般細菌	個/mL	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	MPN/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下						
		4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						
		5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						
		6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						
		7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下						
		8 六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下						
	無機物	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下		<0.004				
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		<0.001				
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下		0.24				
		12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下						
		13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						
	有機化学物質	14 四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下						
		15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下						
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下						
		17 ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下						
		18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						
		19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下						
		20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下						
		21 ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下						
		消毒副生成物	22 塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下		0.41			
	23 クロロ酢酸		mg/L	0.02mg/L以下		<0.002				
	24 クロロホルム		mg/L	0.06mg/L以下		0.002				
	25 ジクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		<0.003				
	26 ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		<0.001				
	27 臭素酸		mg/L	0.01mg/L以下		<0.001				
	28 総トリハロメタン		mg/L	0.1mg/L以下		0.002				
	29 トリクロロ酢酸		mg/L	0.03mg/L以下		<0.003				
	30 ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03mg/L以下		<0.001				
	31 ブロモホルム		mg/L	0.09mg/L以下		<0.001				
	32 ホルムアルデヒド		mg/L	0.08mg/L以下		<0.008				
水利用上の障害に関連する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						
		34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.04				
		35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下						
		36 銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下						
	味色	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下						
		38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下						
	味	39 塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.8	2.1				
		40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下						
		41 蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						
	泡	42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						
		43 ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						
	臭	44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						
45 非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下		<0.002					
泡臭	46 フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	<0.2	<0.2					
基礎的性状	48 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.4					
	49 味		異常でないこと	異常なし	異常なし					
	50 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし					
	51 色度	度	5度以下	<0.5	<0.5					
	52 濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1					
衛生上の措置	残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.44	0.5					

※(1) 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、定量下限値未満であることを示しています。

(2) 着色部分は、検査対象外の項目です。